



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31.1.2017

Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2018/080-022128

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Těsnění prostupů potrubí a prostupů kabelových chrániček: protipožární manžety CP 644

požární ucpávky určené pro těsnění prostupů různých typů plastového potrubí ve svislých nebo vodorovných požárně dělicích konstrukcích (lehká montovaná nebo masivní stěna min. tl. 100 mm nebo masivní strop min. tl. 150 mm) a dále pro těsnění prostupů plastových kabelových chrániček masivním stropem min. tl. 150 mm. Skládají se z pouzdra z tenkého ocelového pozinkovaného plechu, zpěňující vložky uvnitř a upevňovacích příchytek. Prostupy plastového potrubí těsněné pomocí protipožárních manžet CP 644 splňují požadavky na požární odolnost (klasifikace podle ČSN EN 13501-2) E 45-U/C / EI 45-U/C, resp. E 60-U/C / EI 60-U/C, resp. E 90-U/C / EI 90-U/C, resp. E 120-U/C / EI 120-U/C, resp. E 60-U/U / EI 45-U/U, resp. E 60-U/U / EI 60-U/U, resp. E 90-U/U / EI 90-U/U (v závislosti na podmínkách stanovených v platném Protokolu o klasifikaci požární odolnosti). Prostupy plastových kabelových chrániček těsněné manžetami CP 644 splňují požadavky na požární odolnost E 90-U/C / EI 90-U/C (klasifikace podle ČSN EN 13501-2).

dovozce:

Hilti ČR spol. s r. o.

IČO: 416 93 132
Adresa: Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice
Výrobce: Hilti Aktiengesellschaft
Adresa: Feldkircher Strasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštejnsko
Výrobna: Hilti Deutschland AG
Adresa: Hiltistrasse 2, 86916 Kaufering, Německo
Zakázka: Z080180014

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, vykonala počáteční prověrku u dovozce, posoudila způsob kontroly výrobků dovozcem a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č. 080-022126 ze dne 7. září 2018, vydané autorizovanou osobou 204 s platností do 06. 09. 2021

- způsob kontroly výrobků u dovozce odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-022127 ze dne 10. září 2018, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 10.09.2018 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků dovozcem výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému kontroly výrobků dovozcem a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5a odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Praha, 10. září 2018



Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204