



Prohlášení o shodě

se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
vydaného k provedení zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o shodě vydává

Název a adresa: **Hilti ČR spol. s r.o., Uhříněveská 734, Průhonice, ČR**

IČ: **41693132**

Výrobce

Název a adresa: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Místo výroby: **Hilti AG, FL-9494 Schaan, Lichtenštejnsko**

Výrobek

Název: **Protipožární zpěňující tmel**

Typ: **CP 611A**

Popis výrobku: Zpěňující protipožární tmel Hilti CP 611A je určen pro utěsnění prostupů kabelových tras, jednotlivých kabelů a kabelových svazků, plastových kabelových chrániček s kabely i bez nich, pro prostupy plastového a izolovaného i neizolovaného kompozitního potrubí do průměru 50 mm a pro prostupy kovového (měď, ocel) potrubí s tepelnou izolací ve svislých a vodorovných požárně dělících konstrukcích.

Ověření vlastností výrobku bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím dokladů, které vydala autorizovaná osoba:

AO 204, Technický a zkušební ústav stavební, s. p., pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679

Při ověření vlastností výrobku byly použity tyto technické specifikace:


Stavební technické osvědčení **STO 080-023667** vydal TZÚS, Praha dne 16. 9. 2020,
platné do 15.9.2026

Certifikát výrobku: **204/C5a/2020/080-023669** vydal TZÚS Praha,
dne 18. 10. 2024, **platné do 15.9.2026**

Protokoly: **PKO-23-015/AO 204** vydal TZÚS, Praha
dne 23. 2. 2023, **platné do 23.2.2026**

Hilti ČR spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a uvedených technických specifikací. Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze, dne 21. 10. 2024


Hilti ČR spol. s r.o.
V Parku 2325/16
148 00 Praha 11
IČ: 41693132

Ing. Daniel Kováč
Product manager Firestop & Chemicals
E5 - Eastern Europe

Hilti ČR spol. s r.o.

V parku 2325/16, Chodov, 148 00 Praha
T 800 11 55 99 | F +420 261 195 333
www.hilti.cz