

Omezení rozsahu schválení ETA-20/0989 (protipožární zpěňující páska Hilti CFS-W P) týkající se použití na podlahu a zed'

Vážený zákazníku,

s lítostí vás musíme informovat o tom, že rozsah schválení ETA-20/0989 je omezen následujícím způsobem

- a. plastová potrubí
- b. pro EI 90 U/U
- c. konstrukční skupiny 4 a 6 – vnější průměr větší než 110 mm

tuto aplikaci již nelze používat, jak je popsáno ve schválení ETA

- strany 24 a 25, 28 a 29 z 57 (body 8.3.4.1 / 8.3.4.2 / 8.3.4.5 / 8.3.4.6) a
- strany 39 a 40, 42 a 43 z 57 (body 8.4.5.1 / 8.4.5.2 / 8.4.5.4 / 8.4.5.5).



Gregory Dillen
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Schaan, 2022-01-05



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation