

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích)

Protipožární nástřik na spáry Hilti CFS-SP WB (CW)

Č. Hilti CFS-SP WB (CW)

1. Unikátní identifikační kód typu produktu:

Protipožární nástřik na spáry Hilti CFS-SP WB

2. Zamýšlené použití:

Protipožární a těsnicí výrobek na těsnění podélných spár a mezer, viz ETA-11/0343 (26.11.2020)

Obvodové těsnění	Obvodové těsnění mezi pevnými podlahovými deskami a opláštěním
------------------	--

3. Výrobce:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví

4. Systém AVCP:

Systém 1

5. Evropský dokument pro posuzování:

EAD 350141-00-1106

Evropské technické posouzení:

ETA-11/0343 (26.11.2020)

Subjekt pro technické posuzování:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Oznámený subjekt:

MPA-Braunschweig, No. 0761

6. Deklarované vlastnosti

Základní vlastnosti	Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace / metoda ověření	
Reakce na oheň	Třída E	EN 13501-1	
Odolnost proti ohni	Viz ETA-11/0343 (26.11.2020)	EN 13501-2	
Propustnost vzduchu		ČSN EN 1026	
Propustnost vody		EAD 350141-00-1106	
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek		ČSN EN 16516	
Mechanická odolnost a stabilita		EAD 350141-00-1106	
Odolnost proti nárazu/pohybu		EOTA TR 001	
Adheze		EAD 350141-00-1106	
Trvanlivost a provozuschopnost		Typ Y ₁	EOTA TR 024
Oscilační nebo obvodové těsnění opláštění		Viz ETA-11/0343 (26.11.2020)	EAD 350141-00-1106
Vzdušná zvuková izolace			EN ISO 10140-1

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklaroványými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

27.09.2021

DoP_cs_03-03_00000002513_Hilti CFS-SP WB CW